



VERDIEPING

- RENVOL.**
- wand opbouw van binnen naar buiten:
kalkzandsteen dichte en druksterke volgens ophaag constructeur
dijl en regelwerk zie details
isolatie RC=4,5m2 KW
damp dichte folie
regels zie details
geveelbekleding SAB 42/900 Rat 9006
 - vuilwater leiding zwart
 - hemelwater leiding
 - vuilwater leiding grijs
 - hwa gully systeem

- VERKLARING EVT. GEBRUIKTE SYMBOLEN**
- WBDBO 30, 60 en 90 minuten
 - WBDBO 30 minuten
 - WBDBO 60 minuten en zelfsluitend
- BOUWBEZLUIT (BBS)**
- Sterkte bij brand CONFORM AFD. 2.2 VAN HET BBS.
- Een vloer, trap of hellingspaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit geldt niet voor de vloer van een buitenruimte van een woonfunctie.
 - Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet ligt, niet binnen de in tabel 2.10.1 aangegeven tijdduur (60 minuten) bij het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Voor zover dat brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte.
 - In afwijking van het tweede lid wordt de in tabel 2.10.1 aangegeven tijdduur met 30 minuten bekort, indien geen vloer van een verrijfgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau en de volgens NEN 9550 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m².

- TRAPPEN**
- Luchtverversing: het bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen. CONFORM AFD. 5.8 VAN HET BBS.
- Het gebouw is zodanig dat het binnenvallen van ratten en muizen wordt tegengegaan. CONFORM AFD. 3.10 VAN HET BOUWBESLUIT
- Een uiterwijdige scheidingconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m
- Een uiterwijdige scheidingconstructie van een verrijfgebied een toekamer of een tradiruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde. CONFORM AFD. 5.1, ART. 5.3 VAN HET BBS.
- Vloer: 5 Sm2KW
Diel: 6 Sm2KW
De gemiddelde warmtegecoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen en glas van een uiterwijdige scheidingconstructie is, beoordeeld volgens een bij ministerie regeling gegeven bepalingsmethode, ten hoogste 1,65 W/m².K (min. U-waarde glas = 1,2 H++ glas)

- Verlichting** Het gebouw heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten. CONFORM AFD. 6.1 VAN HET BBS
- De meterkast dient te voldoen aan AFD 6.2 VAN HET BBS en aan de geldende eisen van het nutsbedrijf.
- Water conform NEN 1006. CONFORM AFD. 6.3 VAN HET BBS
- Het gebouw heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevluht. CONFORM AFD. 6.5 VAN HET BBS
- Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat het ontluhten goed kan verlopen. CONFORM AFD. 6.6 VAN HET BBS
- Electra conform NEN 1010 CONFORM AFD. 6.8 VAN HET BBS
- Gas conform NEN 1078/1001-1 CONFORM AFD. 6.9 VAN HET BBS
- Al het hang- en sluitwerk is minimaal VH-beslag**
Inbraakwerendheidsklasse 2 conform NEN 5096

ZEINTRA EN VAN DIJK

BOUWKUNDIG - ONTWERP - EN ADVIESBUREAU

Opdrachtgever(s): BUVAGO INDUSTRIEWEG 33 8263BA KAMPEN
Werk: BEDRIJFSUNITS FABRIEKSWEG HOLTEN
Onderwerp: VERDIEPING
Getekend: RvD **Revisie A:** 26-10-15 D:
Datum: 21-10-2015 **B:** 26-11-15 E:
Schaal: 1:100 **C:** F:

Werknummer: 151623
Bladnummer: W-02
Formaat: A1 **Gecontroleerd:**